



**СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ!**

**ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА ПЕЧИ, КОТЕЛЬНЫЕ,
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНЫЕ И КАЛОРИФЕРНЫЕ УСТАНОВКИ,
ДРУГИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ПРОВЕРЕНЫ И ОТРЕМОНТИРОВАНЫ.**

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

- Одного раза в три месяца для отопительных печей;
- Одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;
- Одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
- Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие горючие жидкости;
- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- Использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; перекаливать печи;
- На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

Категорически **запрещается** самостоятельно переключивать дымовые и вентиляционные каналы после сдачи их в эксплуатацию.

При обнаружении нарушений в дымовых и вентиляционных каналах, которые могут привести к пожару и отравлению угарным газом, необходимо прекратить эксплуатацию печей и аппаратов до полного устранения нарушений.

При появлении запаха газа, необходимо немедленно выключить аппарат, **НЕ ЗАЖИГАТЬ ОГОНЬ, НЕ ВКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**, проветрить помещение и вызвать аварийную бригаду газового хозяйства.

Замену, ремонт или переустановку газового оборудования должен проводить только специалист газовой службы!

Недопустимо самовольно вносить изменения в конструкцию газовых приборов!



**ГРАЖДАНЕ! ПОМНИТЕ! ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ
ЛИКВИДИРОВАТЬ! ПОЖАР ПРИНОСИТ ГИБЕЛЬ И УЖАСНЫЕ ТРАВМЫ
ЛЮДЯМ, УНИЧТОЖАЕТ ИМУЩЕСТВО!**

СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!